

令和2年度 水質検査結果（その他）

NO	種別	項目	結果	単位	採取月
1	原水	ダイオキシン類	0.1300	pg-TEQ/l	7
2	原水	クリプトスポリジウム（オーシスト）	0	個/10L	8
3	原水	ジアルジア（シスト）	0	個/10L	8
4	浄水	クリプトスポリジウム（オーシスト）	0	個/20L	8
5	浄水	ジアルジア（シスト）	0	個/20L	8
6	原水	クリプトスポリジウム指標菌 （大腸菌）	検出有 79	MPN/100ml	8
		クリプトスポリジウム指標菌 （嫌気性芽胞菌）	検出無	個/ml	8